

Vastaanottaja:

Padasjoen Kunta
Tekninen johtaja Seppo Rantanen




Raportti

Työnumero:051521700615

Kohde: Pappilanmäenkoulu
Puistotie 8
17500 Padasjoki

Tutkimus pvm: 16 ja 18.6.2015
Tapahtuma: Lattioiden betonirakenteen RH: n mittaus
Läsnäolijat: Visa Hirvikoski (Polygon) 0400 132123
Raportointi pvm: 22.6.2015
Yhteyshenkilö: Seppo Rantanen
Tilaaaja: Seppo Rantanen
Tutkija: [Visa Hirvikoski p.0400-132123](mailto:visa.hirvikoski@polygongroup.com)
visa.hirvikoski@polygongroup.com



Äidinkielenluokka



Äidinkielenluokka




Historianluokka




Historianluokka



Kutostenluokka



Kutostenluokka



Ruotsinkielenluokka



Ruotsinkielenluokka

Betoni

Mitta piste	Suht. kost. (%)	Lämpötila (°C)	Mittaussvyys:
1	42	20	n. 40mm
2	43	20	n. 40mm
3	43	20	n. 40mm
4	44	20	n. 40mm
5	42	20	n. 40mm
6	43	20	n. 40mm
7	47	20	n. 40mm
8	46	20	n. 40mm

Visa Hirvikoski p.0400-132123

Rakennusmestari

VTT- Sertifioitu kosteudenmittaaja VTT-C-6529-24-11

Polygon Finland Oy

Tarmontie 6, 15860 HOLLOLA, Puh. (03) 780 0187, Fax (03) 780 0188

Y-tunnus 0892371-5, Kotipaikka Helsinki

etunimi.sukunimi@polygongroup.com

www.polygongroup.fi