

**Tiedote 22.3.2017**

**Pappilanmäen koulun kellarikerroksen luokkatilojen käytöstä poistaminen.**

Pappilanmäenkoululla suoritetun tutkimuksen yhteydessä otettujen materiaalinäytteiden pitoisuudet ylittivät asumisterveysasetuksen toimenpiderajan kellarikerroksessa tekstiilityön luokassa ja atk luokassa.

Näytetuloksien perusteella tulee kellaritilan luokat asettaa toistaiseksi käyttökieltoon (tekstiilityönluokka, atk-luokka sekä medialuokka).

Tekstiilityöluokan sekä atk-luokan seinärakenteesta otetuissa näytteissä todettiin runsas mikrobi ja sädesienikasvu (näytteiden allekirjoitetut analyysivastaukset saapuivat 22.3.2017).



---

**Hannu Kärki**  
Projektipäällikkö / sisäilmapalvelut / vesivahingot

