

Kaikki WC/kylpyhuoneiden seinärakenteissa suojaputkessa olevat muoviputket liitetään uusiin komposiittiputkiin alakaton yläpuolella siten että vuotovedet ohjautuvat alakaton päälle.

Kaikki WC/kylpyhuoneiden seinärakenteissa suojaputkessa olevat muoviputket liitetään uusiin komposiittiputkiin alakaton yläpuolella siten että vuotovedet ohjautuvat alakaton päälle.

KORTTELI/ALUE		TOIMITUS		OHJEKUVIEN ARVIOIDUNKIN KÄYTTÖ	
Jokioinen Kuntala		4:35		AJOKS. N:o	
RAVINTOLAT/RAVINTOLAT		Pohjois-Ost		VESIJOHDOT	
Soneruus		Pohjois-Ost		1:50	
Padasjoen Terveyskeskus		Pohjois-Ost		MITTAKAAVA	
Kellokallontie 24		Pohjois-Ost		Di. Antti Ali-Liitty	
17500 Padasjoki		Pohjois-Ost		TILAAJAN N:o	
LVI-SUUNNITTELU PAM-ENERGIA OY		PAM-ENERGIA OY		LVI 2630 202	
HIDESTIE 10, 15540 VILLALHOE		PAM-ENERGIA OY		PAM-ENERGIA OY	
Puh. 010-2588 200		Puh. 010-2588 200		PAM-ENERGIA OY	
sähköposti: pam@pam.fi		sähköposti: pam@pam.fi		PAM-ENERGIA OY	

Y:\2630 Padasjoen terveyskeskus\2630 Pohjois-Ost.dwg