

URAKKA-ALUE OSA 2

Kaikki WC/kylpyhuoneiden seinärakenteissa suojaputkessa olevat muoviputket liitetään uusiin komposiittiputkiin alakaton yläpuolella siten että vuotovedet ohjautuvat alakaton päälle.

Kaikki WC/kylpyhuoneiden seinärakenteissa suojaputkessa olevat muoviputket liitetään uusiin komposiittiputkiin alakaton yläpuolella siten että vuotovedet ohjautuvat alakaton päälle.

KORTTELI/ALUE		TOIMITUS		KÄSITTELYN AJANKÄTEEN KÄYTTÖ	
Jokioinen Kuntala		4:35			
KÄSITTELYN AJANKÄTEEN		KÄSITTELYN AJANKÄTEEN		AJANKÄTEEN	
Sonerus		VESIJOHDOT		1:50	
Padasjoen Terveyskeskus		Pohjakierros		MITTAKAAVA	
Kellokallontie 24		osa A			
17500 Padasjoki		pohjapiirustus			
LVI-SUUNNITTELU PAM-ENERGIA OY		LVI		202	
HIDENKIE 10, 15540 VILLALHOE		PVM 04.04.2025		TILAAJAN NIMI	
PÄIV. 03-2008-200		ALUEKÄR			
sähköposti: pam@energia.fi		Di Antti Ali-Liitty			